

动力车间 2022 年 2 月主要装置运行情况（1 月 26 日-2 月 25 日）

名称	主要设备	开车时间	停车时间	停车原因	运行时间(h)		停车时间(h)		月累计停车次数
					本次	月累计	本次	月累计	
锅炉	1#锅炉	运行	运行		744	744	0	0	0
	2#锅炉	运行	运行		744	744	0	0	0
	3#锅炉	运行	2月2日 15:25 压火	一次风机变频器故障	183.44	734.56	9.46	9.46	1
		2月3日 0:53 并汽	运行		551.12		0		
4#锅炉	停炉	停炉		0	0	744	744	0	
汽机	1#汽机	运行	运行		744	744	0	0	0
	2#汽机	运行	运行		744	744	0	0	0

动力车间 2022 年 3 月主要装置运行情况（2 月 26 日-3 月 25 日）

名称	主要设备	开车时间	停车时间	停车原因	运行时间(h)		停车时间(h)		月累计停车次数
					本次	月累计	本次	月累计	
锅炉	1#锅炉	运行	3月11日 18:40 解列	常规检修	330.67	376.34	295.66	295.66	1
		3月24日 2:20 并汽	运行		45.67		0		
	2#锅炉	运行	3月24日 2:50 解列	常规检修	626.83	626.83	45.17	45.17	1
	3#锅炉	运行	运行		672	672	0	0	0
4#锅炉	停炉	停炉			0	342	330	330	1

		3月11日 18:00 并汽	运行		342		0		
汽机	1#汽机	运行	运行		672	672	0	0	0
	2#汽机	运行	运行		672	672	0	0	0

动力车间 2022 年 4 月主要装置运行情况（3 月 26 日-4 月 25 日）

名称	主要设备	开车时间	停车时间	停车原因	运行时间(h)		停车时间(h)		月累计 停车次数
					本次	月累计	本次	月累计	
锅炉	1#锅炉	运行	运行		744	744	0	0	0
	2#锅炉	停炉	停炉		0	77.75	666.25	666.25	1
		4月22日 18:15 并汽	运行		77.75		0		
	3#锅炉	运行	4月22日 19:00	常规检修	667	667	77	77	1
4#锅炉	运行		运行		744	744	0	0	0
汽机	1#汽机	运行	运行		744	744	0	0	0
	2#汽机	运行	运行		744	744	0	0	0

动力车间 2022 年 5 月主要装置运行情况（4 月 26 日-5 月 25 日）

名称	主要设备	开车时间	停车时间	停车原因	运行时间(h)		停车时间(h)		月累计 停车次数
					本次	月累计	本次	月累计	
锅炉	1#锅炉	运行	运行		720	720	0	0	0
	2#锅炉	运行	运行		720	720	0	0	0

汽机	3#锅炉	停炉	停炉		0	147.5	572.5	572.5	1
		5月19日20:30并汽	运行		147.5		0		
	4#锅炉	运行	5月19日21:15解列	常规检修	573.42	573.42	146.58	146.58	1
	1#汽机	运行	运行		720	720	0	0	0
	2#汽机	运行	运行		720	720	0	0	0

动力车间 2022 年 6 月主要装置运行情况（5 月 26 日-6 月 25 日）

名称	主要设备	开车时间	停车时间	停车原因	运行时间(h)		停车时间(h)		月累计停车次数
					本次	月累计	本次	月累计	
锅炉	1#锅炉	运行	运行		744	744	0	0	0
	2#锅炉	运行	6月8日4:00停炉	省煤器泄漏	316	607	137	137	1
		6月13日21:00并汽	运行		291		0		
	3#锅炉	运行	6月2日18:25解列	水冷壁漏点	186.42	369.59	108.91	374.41	2
		6月8日3:20并汽	6月15日18:30解列	风帽掉落	183.17		245.5		
	4#锅炉	停炉	停炉		0	554	190	190	1
6月2日22:00并汽		运行		554					
汽机	1#汽机	运行	6月5日12:10停机	调门故障	252.17	684.12	59.88	59.88	0
		6月8日0:03并网	运行		431.95		0		
	2#汽机	运行	6月17日9:25停	处理故障	537.42	742.78	1.28	1.28	1
		6月17日10:42并网	运行		205.36		0		

动力车间 2022 年 7 月主要装置运行情况（6 月 26 日-7 月 25 日）

名称	主要设备	开车时间	停车时间	停车原因	运行时间(h)		停车时间(h)		月累计停车次数
					本次	月累计	本次	月累计	
锅炉	1#锅炉	运行	运行		720	720	0	0	0
	2#锅炉	运行	7 月 13 日 23:32 停炉	高水位跳闸	431.53	719.9	0.1	0.1	1
		7 月 13 日 23:38 并汽	运行		288.37		0		
	3#锅炉	停运	停运		0	259.3	423.42	460.7	5
		7 月 13 日 15: 25 并汽	7 月 13 日 22:35 停炉	粉尘超标	7.17		5.17		
		7 月 14 日 3: 45 并汽	7 月 14 日 4:30 停炉	扬火再压热备用	0.75		9.17		
		7 月 14 日 13: 40 并汽	7 月 23 日 15: 13 停炉	粉尘超标	217.55		3.03		
		7 月 23 日 18:15 扬火	7 月 23 日 20: 35 压火	粉尘超标	2.33		7.17		
		7 月 24 日 3:45 扬火	7 月 24 日 4: 05 压火	扬火再压热备用	0.33		12.75		
	7 月 24 日 16: 50 并汽	运行		31.17					
4#锅炉	运行	7 月 13 日 9: 40 停炉	落煤管堵煤	417.67	417.67	302.33	302.33	1	
汽机	1#汽机	运行	7 月 13 日 23: 32 停机	随 2#炉停炉降负荷	430.53	718.78	1.22	1.22	1
		7 月 14 日 00: 45 并网	运行		288.25		0		
	2#汽机	运行	7 月 13 日 23: 32 停机	随 2#炉停炉降负荷	431.54	719.27	0.73	0.73	1
		7 月 14 日 00: 16 并网	运行		287.73		0		